

附件 2

项目需求书

一、项目背景

落实 TSG 92—2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》中关于安全阀选用的新要求，现结合双院区特种设备运行情况，对安全阀进行采购。

二、项目预算

6 万元

三、资格要求

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件，投标文件中提供复印件并加盖公章。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

A.经第三方会计师事务所审计的 2025 年度企业财务报告报告扫描件。

B.投标截止日期前近 3 个月内银行出具的资信证明复印件。

注：A、B 两项提供任意一项均可，投标文件中提供证明材料复印件并加盖公章。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2025 年 9 月至今至少 1 个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4.提交响应文件截止日前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明），投标文件中提供书面声明原件。

5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证原件；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

6.本项目不接受联合体,成交后不得分包、转包，需提供《非联合体磋商声明函》及《不分包、转包承诺函》。

四、设备清单

序号	名称	要求整定压力	需采购安全阀型号	规格	限高单价（元）	数量（套）	预算价格	安装位置
1	安全阀	0.48mpa	A28H-16	DN20	612	2	1224	北塘院区缓冲空压机房
2	安全阀	0.48mpa	A28H-16	DN20	612	2	1224	
3	安全阀	0.48mpa	A28H-16	DN20	612	2	1224	
4	安全阀	1.05mpa	A28H-16	DN20	612	1	612	北塘院区空压机房
5	安全阀	1.05mpa	A28H-16	DN20	612	1	612	
6	安全阀	1.05mpa	A28H-16	DN20	612	1	612	
7	安全阀	1.68mpa	DA22F-40P	DN25	3250	2	6500	北塘院区液氧罐
8	安全阀	1.68mpa	DA22F-40P	DN25	3250	2	6500	
9	安全阀	1.68mpa	DA22F-40P	DN25	3250	2	6500	
10	安全阀	1.68mpa	DA22F-40P	DN25	3250	2	6500	
11	安全阀	1.68mpa	DA22F-40P	DN25	3250	2	6500	
12	安全阀	1.68mpa	DA22F-40P	DN25	3250	2	6500	
13	安全阀	1.00mpa	A22W-16P	DN15	1501	2	3002	北塘院区分气缸
14	安全阀	0.80mpa	专用 DN8	专用 DN8	378	2	756	杭州道院区液氧站
15	安全阀	0.82mpa	DA22F-40P	DN25	2320	2	4640	
16	安全阀	0.82mpa	DA22F-40P	DN25	2320	2	4640	
17	安全阀	0.84mpa	专用 DN8	专用 DN8	374	2	748	
18	安全阀	0.82mpa	A22H-16C	DN20	853	2	1706	
合计						33	60000	/

注：每个全启式安全阀均需定制一个转接件与原微启式安全阀的阀座连接，报价需要含定制转接件。具体供货型号以现场实际测量为准。

五、其他要求

1. 安装要求：本次采购须包含安全阀的安装服务。供应商需指派专业技术人员，结合医院特种设备的实际运行工况与现场条件进行定制化安装，确保设备完美适配、安全投用。必要时可实地勘测与尺寸复核，如因前期未勘测或勘测失误导致安全阀无法安装或安装不匹配，供应商须无条件负责免费更换或整改，直至完全满足医院设备的安全使用要求。

2. 安装（施工）完成周期：签订合同之日起 15 日内。

3. 安装地点：天津市滨海新区柳州东道 292 号、天津市滨海新区杭州道 90 号。

4. 售后服务：质保期 1 年。

六、付款方式

合同签订生效后，供应商按采购人要求的实际数量、时间完成交货及安装，采购人完成验收合格后，供应商提供据实总额的全额发票后60日内，采购人支付全额的90%，自验收合格之日起满1年后（若无质量问题），支付10%的尾款。

七、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。